

Pressebericht vom 25. Februar 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
25.02.2014	11.51 Uhr	Bad Salzuflen, Roonstraße	25.02.2014 um 12.35 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen LZ Schötmar/Werl-Aspe, Kommandodienst ELW	eingesetztes eigenes Personal
		24
eingesetzte andere Einheiten	Rettungsdienst	eingesetztes anderes Personal
		4
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage im Sonderobjekt	
verletzt/getötet	-/-	

Einsatzablauf	Alarmierung von der Leitstelle Lippe wegen einer Auslösung der Brandmeldeanlage eines Hotels. Bei der Erkundung an der Einsatzstelle war die Ursache der Auslösung schnell gefunden. Durch Bohrarbeiten war Bohrstaub in einen Rauchmelder geraten und hatte den Alarm ausgelöst. Die Brandmeldeanlage konnte nach ausreichender Belüftung zurückgesetzt und dem Betreiber übergeben werden.
----------------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de