


Pressebericht vom 24. April 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
24.04.2014	10:41 Uhr	Lockhausen, Schötmarsche Straße	24.04.2014 um 11:40 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Lockhausen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		8
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung der Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	In einem ehemaligen Kunststoffverarbeitenden Betrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. An der Einsatzstelle waren Mitarbeiter einer Montagefirma damit beschäftigt eine Maschine zu demontieren. Dabei wurde mit einem Gabelstapler ein Sprinklerkopf zerstört. Durch den Druckabfall löste die Brandmeldeanlage aus. Die Wasserzufuhr konnte gestoppt und anschließend die Anlage wieder "scharf" geschaltet werden.
---------------	---



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de