

Pressebericht vom 17. Mai 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
17.05.2014	12:47 Uhr	Schötmar, Industriestr.	17.05.2014 um 13:29 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe	eingesetztes eigenes Personal
		18
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	In einem Industriebetrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte an dem Melder keine Auslösung festgestellt werden. Technischer Fehlalarm.
---------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de