


Pressebericht vom 19. Mai 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
19.05.2014	09:00 Uhr	Schötmar, Daimlerstr.	19.05.2014 um 09:23 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		15
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe wurde eine Alarmauslösung einer Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb gemeldet. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, dass es sich bei der Alarmauslösung um einen Fehlalarm gehandelt hat, da ein technischer Defekt im angegebenen Meldebereich nicht festzustellen war. Nach Abschluß der Erkundungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.</p>
---------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de