

Pressebericht vom 23. Mai 2014

Einsatzstichwort: „ABC 1“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
23.05.2014	21:22 Uhr	Bad Salzuflen, Schießhofstr.	23.05.2014 um 22:07 Uhr
eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal	
		15	
eingesetzte andere Einheiten	Stadtwerke	eingesetztes anderes Personal	
		1	
Einsatzmittel	Gasmeßgerät		
Einsatzart	ABC 1 - Gasausströmmung		
verletzt/getötet			

Einsatzablauf	Von der Leitstelle Lippe wurde eine angebohrte Gasleitung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Situation vor Ort stellte sich so dar, dass zum Eintreffzeitpunkt der Feuerwehr, von dem Mieter der Wohnung die Gasleitung bereits provisorisch abgedicht worden war. Eine Messung durch den eingesetzten Angriffstrupp ergab keine Hinweise mehr auf einen Gasaustritt, sodaß eine Gefährdung zu diesem Zeitpunkt nicht bestand. Nach dem Eintreffen des Stadtwerkemitarbeiters wurde die Einsatzstelle von diesem übernommen, um alle weiteren erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Der Feuerwehreinsatz konnte somit beendet werden.
---------------	---



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de