

Pressebericht vom 28. Mai 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
28.05.2014	03:43 Uhr	Schötmar, Daimlerstr.	28.05.2014 um 04:27 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		17
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Durch eine Wassereintritt im Dachgeschoss hatte der Melder durchgeschaltet. Fehlalarm technisch bedingt. Kein Maßnahmen.
----------------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de