

Pressebericht vom 10. Juni 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
10.06.2014	18:41 Uhr	Schötmar,	10.06.2014 um 19:24 Uhr
eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal	20
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal	
Einsatzmittel	BMA Schlüsselset		
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage		
verletzt/getötet			

Einsatzablauf

In einem Industriebetrieb hatte die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es sich bei dieser Alarmauslösung um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Nach Abschluß der Erkundungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und der Einsatz konnte beendet werden.



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de