

**Pressebericht vom 21. Juni 2014**

**Einsatzstichwort: „BMA SO“**

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
21.06.2014	04:31 Uhr	Bad Salzuflen,	21.06.2014 um 05.26 Uhr

<b>eingesetzte eigene Einheiten</b>	, hauptamtliche Kräfte LG Bad Salzuflen, LZ Schötmar/Werl-Aspe ELW, Kommandodienst	<b>eingesetztes eigenes Personal</b>
		25
<b>eingesetzte andere Einheiten</b>		<b>eingesetztes anderes Personal</b>
<b>Einsatzmittel</b>	BMA - Schlüsselset	
<b>Einsatzart</b>	Auslösung Brandmeldeanlage / Sonderobjekt	
<b>verletzt/getötet</b>		

<b>Einsatzablauf</b>	Von der Leitstelle Lippe wurde eine Alarmauslösung der Brandmeldeanlage in einer Seniorenresidenz gemeldet. Die Erkundung vor Ort ergab, dass aufgrund eines technischen Defektes ein Brandmelder einen Fehlalarm verursacht hatte. Nach Abschluß der erforderlichen Einsatzmaßnahmen konnte der Einsatz beendet werden.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

### KONTAKT

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. [info@feuerwehrbadsalzuflen.de](mailto:info@feuerwehrbadsalzuflen.de) • web. [www.feuerwehrbadsalzuflen.de](http://www.feuerwehrbadsalzuflen.de)