


Pressebericht vom 3. Juli 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
03.07.2014	16.00 Uhr	Bad Salzuflen,	03.07.2014 um 17.00 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen LZ Schötmar/Werl-Aspe, ELW Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		25
eingesetzte andere Einheiten	Rettungsdienst	eingesetztes anderes Personal
		2
Einsatzmittel		
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe wurde eine Alarmauslösung der Brandmeldeanlage in einer Klinik gemeldet. Die Erkundung vor Ort ergab, dass Aufgrund eines technischen Defekt´s ein Rauchmelder eine Fehlalarmierung verursacht hatte. Nach dem die Anlage wieder zurückgesetzt war konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.</p>
---------------	---



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de