


Pressebericht vom 9. Juli 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
09.07.2014	01.27 Uhr	Lockhausen,	09.07.2014 um 01:58 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Lockhausen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		19
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe war eine Alarmauslösung einer Brandmeldeanlage in einem leerstehenden Industriebetrieb im Ortsteil Lockhausen gemeldet worden. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es sich bei dieser Alarmauslösung um einen Fehlalarm eines Melders gehandelt hatte. Nach Abschluß der Erkundungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.</p>
---------------	---



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. [info@feuerwehrbadsalzuflen.de](mailto:info@feuerwehrbadsalzuflen.de) • web. [www.feuerwehrbadsalzuflen.de](http://www.feuerwehrbadsalzuflen.de)