


Pressebericht vom 11. Juli 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
11.07.2014	5:21 Uhr	Bad Salzuflen,	11.07.2014 um 5:55 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, Kommandodienst LG Bad Salzuflen, LG Wüsten	eingesetztes eigenes Personal
		20
eingesetzte andere Einheiten	Rettungsdienst	eingesetztes anderes Personal
		4
Einsatzmittel		
Einsatzart	Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	In einer Tiefgarage hatte ein Handdruckmelder durch einen technischen defekt ausgelöst. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht nötig.
---------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de