


Pressebericht vom 5. August 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
05.08.2014	06:18 Uhr	Bad Salzuflen,	05.08.2014 um 07:15 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	, hauptamtliche Kräfte LG Bad Salzuflen, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst, ELW	eingesetztes eigenes Personal
		20
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel		
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe wurde eine Alarmauslösung der Brandmeldeanlage in einem Alten- und Wohnheim gemeldet. Die Erkundung vor Ort ergab, dass vermutlich ein Rauchmelder durch Zigarettenqualm ausgelöst hat. Nach ausreichender Belüftung konnte die Anlage wieder zurückgesetzt und alle Einsatzkräfte einrücken.</p>
---------------	---



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de