


Pressebericht vom 20. August 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
20.08.2014	07:05 Uhr	Bad Salzuflen,	20.08.2014 um 07:30 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		13
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel		
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Eine Sprinkleranlage die zur Probe ausgelöst wurde war der Grund für einen Feuerwehreinsatz. Der Hausmeister hatte die Anlage zwar abgemeldet, aber der Alarm ging trotzdem zur Leitstelle durch. Eine Erkundung ergab wie erwartet kein Feuer.</p>
---------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de