

Pressebericht vom 8. September 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
08.09.2014	10:06 Uhr	Werl-Aspe,	08.09.2014 um 10:54 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		18
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe wurde ein Alarmauslösung einer Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb gemeldet. Die Erkundung vor Ort ergab, dass die Alarmauslösung des Brandmelders aufgrund einer Rauchentwicklung erfolgte. Entstanden war die Rauchentwicklung bei Wartungsarbeiten. Nach Abschluß der Erkundungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.</p>
---------------	--



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de