

Pressebericht vom 17. Oktober 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

| Einsatzdatum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzende             |
|--------------|-----------|------------|-------------------------|
| 16.10.2014   | 22:27 Uhr | Schötmar,  | 16.10.2014 um 22:57 Uhr |

|                              |                                                               |                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| eingesetzte eigene Einheiten | hauptamtliche Kräfte, Kommandodienst<br>LZ Schötmar/Werl-Aspe | eingesetztes eigenes Personal |
|                              |                                                               | 30                            |
| eingesetzte andere Einheiten |                                                               | eingesetztes anderes Personal |
| Einsatzmittel                |                                                               |                               |
| Einsatzart                   | Brandmeldeanlage                                              |                               |
| verletzt/getötet             |                                                               |                               |

### Einsatzablauf

In einem Industriebetrieb ist bei der Herstellung von Kunststoffspritzguss Pappe in die Maschine geraten. Diese hat sich entzündet und die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer schon erloschen. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr mussten nicht ergriffen werden.



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. [info@feuerwehrbadsalzuflen.de](mailto:info@feuerwehrbadsalzuflen.de) • web. [www.feuerwehrbadsalzuflen.de](http://www.feuerwehrbadsalzuflen.de)