

Pressebericht vom 21. Oktober 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
21.10.2014	18.30 Uhr	Schötmar,	21.10.2014 um 18.58 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, Kommandodienst LZ Schötmar/Werl-Aspe	eingesetztes eigenes Personal
		20
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel		
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage (BMA)	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	In einem Textilverarbeitenden Betrieb war aus einer Maschine Wasserdampf entwichen und hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach einer Kontrolle rückten die Kräfte wieder ein.
---------------	---

