


Pressebericht vom 1. November 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
31.10.2014	22:57 Uhr	Bad Salzuflen,	31.10.2014 um 23:45 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen LZ Schötmar/Werl-Aspe, Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		20
eingesetzte andere Einheiten	Polizei, Rettungsdienst	eingesetztes anderes Personal
		6
Einsatzmittel		
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	In einem Sonderobjekt hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten kein Feuer entdecken. Die Auslösung war technisch bedingt, Fehlalarm. Nach Rückstellung der Anlage konnten die Einsatzkräfte den Rückweg antreten.
---------------	--



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. [info@feuerwehrbadsalzuflen.de](mailto:info@feuerwehrbadsalzuflen.de) • web. [www.feuerwehrbadsalzuflen.de](http://www.feuerwehrbadsalzuflen.de)