

**Pressebericht vom 20. November 2014**

**Einsatzstichwort: „BMA“**

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
20.11.2014	18:48 Uhr	Schötmar,	20.11.2014 um 19:15 Uhr

<b>eingesetzte eigene Einheiten</b>	LG Bad Salzuflen, hauptamtliche Kräfte Kommandodienst	<b>eingesetztes eigenes Personal</b>
		13
<b>eingesetzte andere Einheiten</b>	Polizei	<b>eingesetztes anderes Personal</b>
		1
<b>Einsatzmittel</b>	BMA Equipment	
<b>Einsatzart</b>	Auslösung einer Brandmeldeanlage	
<b>verletzt/getötet</b>		

<b>Einsatzablauf</b>	Durch angebrannte Kekse in einem Backofen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Keine Maßnamen. Die Anlage wieder zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.
----------------------	--



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. [info@feuerwehrbadsalzuflen.de](mailto:info@feuerwehrbadsalzuflen.de) • web. [www.feuerwehrbadsalzuflen.de](http://www.feuerwehrbadsalzuflen.de)